PARTER





PIĘTRO



1.1	PRZED.ZAPACHOWY	1.2	TOALETA MĘSKA	1.3	POM. GOSPODARCZE	1.4	PRZED.ZAPACHOWY	1.5	TOALETA DAMSKA
6,43 m²	GRES	16,74 m²	GRES	2,32 m²	GRES	6,43 m²	GRES	16,87 m²	GRES

PIĘTRO II



2.1	PRZED.ZAPACHOWY	2.2	TOALETA MĘSKA	2.3	POM. GOSPODARCZE	2.4	PRZED.ZAPACHOWY	2.5	TOALETA DAMSKA
6,65 m²	GRES	16,92 m²	GRES	2,4 m²	GRES	6,57 m²	GRES	16,82 m²	GRES

Legenda:

- łącznik jednobiegunowy IP44
- M – silnik wentyl. elektrycz.
- MSW – miejscowa szyna wyrównawcza
- suszarka do rąk
- wypust kablowy (pozostawić 2m zapasu)

EW1 Oprawa Ewakuacyjna Jednostronna

LEGENDA:
1- wentylator łazienkowy BF 150TH np. f. Systemair
2- wentylator łazienkowy BF 150TH np. f. Systemair
wspomagany przez wentylator łazienkowy IF 150 f. Systemair

UWAGI:

1. Instalacje wykonać jako wtynkową pod min. 5mm warstwą zaprawy
2. Instalacje oświetleniową należy wykonać przewodem YDYżo 3x1,5mm, YDYżo 4x1,5mm
3. Wykonać MSW (miejscowa szynę wyrównawczą) do której należy podłączyć wszystkie instalacje sanitarne wykonane z materiałów przewodzących. Szynę należy połaczyć z zaciskiem PE rozdzielnicy przewodem LgY4mm.
4. W miarę możliwości nie stosować puszek rozgałęźnyżnych a połączenia wykonywać pod puszkami z osprzętem.
5. Instalacje zasilania suszarek należy wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm. Przy braku obwodu przewód doprowadzić w korytku ochronnym do istn. rozdzielni (ok. 30m) i doposażyć w wyłącznik różnicowo prądowy i wyłącznik nadprądowy

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARKADA
mgr inż. ANNA PATRYCJA FLICIŃSKA
ul.MICKIEWICZA 127/2,
71–260 SZCZECIN
tel./fax (091)4314242

INWESTOR:
GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1
70–456 SZCZECIN

NAZWA INWESTYCJI:
REMONT I PRZEBUDOWA ŁAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37

ADRES INWESTYCJI:
UL. RYDLA 6
70–783 SZCZECIN

TYTUŁ RYSUNKU:
PROJEKT ŁAZIENEK W BLOKU „A1”

PROJEKTANT:
mgr inż. Patryk Dominiak
nr upr. ZAP/0107/POOE/12

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Piotr Markowski
nr upr. ZAP/0218/POOE/11

STADIUM: PBW

SKALA RYSUNKU: 1:100

NR RYSUNKU: E1

DATA OPRACOWANIA: SIERPIEN 2014

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich